

建築技術規則建築設備編

第 37 條 建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：

建築物種類		大便器		小便器	洗面盆		浴缸 或淋 浴
一	住宅、 集合住 宅	每一居住單位一個。			每一居住單位一 個。		每一 居住 單位 一個 。
二	小學、 中學	男子：每五十人一個。 女子：每十人一個。		男子： 每三十 人一個 。	每六十人一個。		
三	其他學 校	男子：每七十五人一 個。 女子：每十五人一個 。		男子： 每三十 人一個 。	每六十人一個。		
四	辦公廳	總人數	男	女	個數	總人數	個數
		一至十五	一	一	一	一至十五	一
		十六至三十 五	一	二	一	十六至三 十五	二
		三十六至五 十五	一	三	一	三十六至 六十	三
		五十六至八 十	一	三	二	六十一至 九十	四
		八十一至一 百十	一	四	二	九十一至 一百二十	五

						五	
		一百一十一至一百五十	二	六	三		
		超過一百五十人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子一百二十人男用增加一個，每增加女子三十人女用增加一個。				超過一百五十人時，每增加男子六十人增加一個。	超過一百二十五人時，每增加四十五人增加一個。
五	工廠、倉庫	總人數	男	女	個數	一百人以下時，每十人一個，超過一百人時每十五人一個。	在高溫有毒害之工廠每十五人一個。
		一至二十四	一	一	一		
		二十五至四十九	一	二	一		
		五十至一百	一	三	二		
		超過一百人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子一百二十人男用增加一個，每增加女子三十人女用增加一個。				超過一百人時，每增加男子六十人增加一個。	
六	宿舍	男子：每十人一個，超過十人時，每增加二十五人，增加一個。				男子：每十二人一個，超過十二人時，男子每增加二十人增加一個，女子每增加十五人增加一個。	每八人一個，超過一百五十人，
		女子：每六人一個，超過三十人時				時，每	

					，每增加十人 增加一個。	增加五 十人增 加一個 。			每增 加二 十人 增加 一個 。女 子宿 舍每 三十 人增 加浴 缸一 個。
七	戲院 演藝場 集會堂 電影院 歌廳	總人數	男	女	個數	總人數	個數		
		一至一百	一	五	二	一至二百	二		
		一百零一至 二百	二	十	四	二百零一 至四百	四		
		二百零一至 三百	三	十 五	六	四百零一 至七百五 十	六		
		三百零一至 四百	四	二 十	八				
		超過四百人時，以人 數男女各占一半計算 ，每增加男子一百人 男用增加一個，每增 加女子二十人女用增 加一個。			超過四 百人時 ，每增 加男子 五十人 增加一 個。	超過七百五十人 時，每增加三百 人增加一個。			
八	車站 航空站	總人數	男	女	個數	總人數	個數		

	候船室	一至五十	一	二	一	一至二百	二
		五十一至一百	一	五	二	二百零一至四百	四
		一百零一至二百	二	十	二	四百零一至六百	六
		二百零一至三百	三	十	四		
		三百零一至四百	四	二	六		
		超過四百人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子一百人男用增加一個，每增加女子二十人女用增加一個。			超過四百人時，每增加男子五十人增加一個。	超過六百人時，每增加三百人增加一個。	
九	其他供公眾使用之建築物	總人數	男	女	個數	總人數	個數
		一至五十	一	二	一	一至十五	一
		五十一至一百	一	四	二	十六至三十五	二
		一百零一至二百	二	七	四	三十六至六十	三
						六十一至九十	四
						九十一至一百二十五	五

	超過二百人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子一百二十人男用增加一個，每增加女子三十人女用增加一個。	超過二百人時，每增加男子六十人增加一個。	超過一百二十五人時，每增加四十五人增加一個。
--	---	----------------------	------------------------

說明：

一、本表所列使用人數之計算，應依下列規定：

- (一) 小學、中學及其他學校按同時收容男女學生人數計算。
- (二) 辦公廳之建築物按居室面積每平方公尺零點一人計算。
- (三) 工廠、倉庫按居室面積每平方公尺零點一人計算或得以目的事業主管機關核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數計算；無投資計畫或設廠計畫書者，得由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，區分製造業及非製造業，前者送請中央工業主管機關檢核，後者送請直轄市、縣（市）政府備查，分別依檢核或備查之作業人數計算。
- (四) 宿舍按固定床位計算，且得依宿舍實際男女人數之比例調整之。
- (五) 戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳按固定席位數計算；未設固定席位者，按觀眾席面積每平方公尺一點二人計算。
- (六) 車站按營業及等候空間面積每平方公尺零點四人計算，航空站、候船室按營業及等候空間面積每平方公尺零點二人計算；或得依該中央目的事業主管機關核定之車站、航空站、候船室使用人數（以每日總運量乘以零點二）計算之。
- (七) 其他供公眾使用之建築物按居室面積每平方公尺零點二人計算。
- (八) 本表所列建築物人數計算以男女各占一半計算。但辦公廳、其他供公眾使用建築物、工廠、倉庫、戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳、車站及航空站，得依實際男女人數之比例調整之。

二、依本表計算之男用大便器及小便器數量，得在其總數量不變下，調整個別便器之數量。但大便器數量不得為表列個數二分之一以下。