

新北產業園區服務中心污水處理廠下水水質標準表

項 目	最 高 限 值
BOD ₅	320 mg/L
COD	480 mg/L
SS	480 mg/L
油脂	50 mg/L
酸鹼度	5-9
水溫	45 °C
氰化物	2 mg/L
清潔劑	10 mg/L
鐵	10 mg/L
錳	10 mg/L
鎘	1 mg/L
汞	0.05 mg/L
鉛	1 mg/L
鉻（六價）	0.6 mg/L
砷	1 mg/L
銀	1 mg/L
銅	3 mg/L
酚類	1 mg/L
鋅	5 mg/L
硒	0.5 mg/L
硫酸鹽	200 mg/L
易燃或爆炸性物質	禁 止
農藥等毒性物質	禁 止
備註其它未列項目	以國家放流水標準為進廠限值

新北產業園區服務中心系統使用費計費標準

新北產業園區單位面積容許排放量	<u>70 噸/公頃/天</u>
基本處理費每噸(立方米)	<u>10.30 元/噸</u>
COD (水中化學需氧量) 處理費用每公斤	<u>42.96 元/kg</u>
SS (水中懸浮固體物) 處理費用每公斤	<u>80.57 元/kg</u>

為因應行政院環境保護署自 104 年 5 月 1 日起開徵水污染防治費，本中心於 104 年 8 月 19 日五股工服字第 1045051477 號公告調整「污水處理系統使用費」水量基本處理費率如下：

- (一)自 104 年 5 月 1 日起，水量基本處理費率 10.11 元/噸。
- (二)自 105 年 1 月 1 日起，水量基本處理費率 10.17 元/噸。
- (三)自 106 年 1 月 1 日起，水量基本處理費率 10.23 元/噸。
- (四)自 107 年 1 月 1 日起，水量基本處理費率 10.30 元/噸。
- (五)自 108 年 1 月 1 日起，水量基本處理費率 10.37 元/噸。
- (六)自 109 年 1 月 1 日起，水量基本處理費率 10.44 元/噸。